

办理结果： A

是否同意公开： 是

开封市应急管理局文件

汴应急〔2023〕42号

签发人：郑连成



对市政协十三届一次会议 第257号提案的答复

陈刚委员：

您提出的《关于龙亭北路天波杨府对面加油站问题的提案》收悉，现答复如下：

我局高度重视加油站安全工作，收到建议后，立即组织执法人员和相关专家到位于龙亭北路天波杨府对面的开封市公交石油制品有限责任公司（加油站）进行实地勘察。经查，该站已取得危险化学品经营许可证（豫B危化经字〔2021〕00247号），安全条件符合2021年版《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。

下一步，我局将进一步加强对全市加油站的日常监管，通过执法检查、暗查暗访等工作方法，确保全市加油站安全。

联系单位：开封市应急管理局

联系电话：0371-22725586



2023年6月25日

抄送：市政府督查局、市政协提案委（3份）